




Darstellung 1
Diagram 1



G-H M2:1



Darstellung 2
Diagram 2



Erdungskabel
grounding cable

Erdungsbolzen
ground stud

Umruestanweisung

Guelting fur Geraete bis zur Fabrikations-Nummer ARLN 0999

1. In die Rueckwand der Regeleinheit 2M21500 eine Bohrung (4mm) mit einer Senkung (8mm) bohren. (siehe Darstellung 1)
2. Das Erdungskabel der LP-Power an den Erdungsbolzen der Rueckwand (Regeleinheit) schrauben. (siehe Darstellung 2)
3. Bei Austausch der LP-Power Sach.-Nr. 8290641 gegen neue LP-Power 8290771 musz der 2-fach-Temperatursensor 2M20859 durch einen neuen ausgetauscht werden.

Conversion Instruction


Valid for units until serial number ARLN 0999

Due to manufacturing changes a drilling (4mm) and a sinking (8mm) have to be placed in the back panel of control unit 2M21500 in order to secure the changed heat sink of the PCB Power.

The sinking is necessary in order to keep the head of the screw from rubbing against the base of Babytherm 8000 and to keep the control unit properly clamped. The position of the drilling can be seen in Diagram 1.

The PCB Power grounding cable has to be connected to the ground stud found on the back panel of control unit 2M21500 as seen in Diagram 2.

If the PCB Power with item number 8290641 for control unit 2M21500 is replaced with the PCB Power with item number 8290771, then the 2-fold temperature sensor 2M20859 has to be replaced with a new one.



=QA=	--	=QB=	--	=QC=	--
Werkstoff		01			
SM-Papier DIN A3 ws					
hf 80g/qm				(110/97)	
Maszstab		Allgemein- toleranzen		Abteilung	
1 : 1		---		M2	
		Aend. Ziffer		Tag	
		1997		Name	
		Bearb.		22.09.	
		Gepr.		22.09.	
				Kannengie.	

				Aenderungen	
				Drägerwerk Aktiengesellschaft	
				Dräger	
				Benennung	
				Umruestanweisung (Regeleinheit 2M21500)	
				Zeichnungs-Nr.	
				2M21923	
				Ersatz fuer	
				Ersetzt durch	